

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ****Αριθμός πιστοποιητικού :**
[Certificate number]

01480080203

Κάτοχος του Πιστοποιητικού:
[Certificate holder]ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δεληγιάννη 22, 13671 Αχαρναί, Αττική
TSATSAKOS G. CHRISTOS
22 Deligianni Str, 13671 Acharnai, Attica**Μονάδα Παραγωγής:**
[Factory]Ως άνω
As above**Εμπορικό σήμα:**
[Trade mark]**Ts****Προϊόν :**
[Product]Φορητός ρευματοδότης με πλευρικές επαφές γείωσης
Portable socket outlet with side earthing contacts**Τύπος / μοντέλο :**
[Type / model]


K.05

Το προϊόν συμμορφώνεται με :
[The product complies with]IEC 60884-1:2002 + A1:2006 + A2:2013
YA 529 / 2000**Ημερομηνία 1ης έκδοσης:**
[Date of first issue]

30/09/2013 (Αρ. πιστοποιητικού / Certification No : 00102004 1

Το ως άνω αναφερόμενο προϊόν δύναται να φέρει το σήμα πιστοποίησης της Labor. Το πιστοποιητικό χορηγείται μετά από τις δοκιμές επί του προϊόντος και επαλήθευση του συστήματος ποιότητας που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του. Το πιστοποιητικό αφορά μόνο τον κάτοχό του και δεν μεταβιβάζεται, ισχύει δε μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται παρακάτω, εκτός εάν ανακληθεί. Το πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ εφόσον τα αποτελέσματα των τακτικών ελέγχων επί των προϊόντων ή/και του συστήματος παραγωγής που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό πιστοποίησης ΕΚΠ.01 της Labor, είναι ικανοποιητικά.

The above mentioned product can be marked with LABOR certification mark. In order to grant this certificate LABOR, has tested the product and verified the quality system used for its manufacture. Transfer of this certificate to third parties is not allowed. This certificate is valid until the expiration day mentioned below, unless it is cancelled earlier. This certificate remains valid, as long as the results of regular checks on products or/and production system, made in accordance with Labor's Regulation of Certification EKP.01, is satisfactory.

Ημερομηνία εκδόσεως: 20/10/2016
date of issue**Ισχύει έως:** 20/10/2019
Valid until

Αντώνιος Πολίτης
Διευθυντής Πιστοποίησης
Certification manager

Αριθμός πιστοποιητικού :
[Certificate number]

01480080203

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
RATINGS AND ESSENTIAL TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ρευματοδότης / Socket outlet

Κ.05 Ανασυρματούμενος φορητός ρευματοδότης με πλευρικές επαφές γείωσης /
Rewirable portable socket outlet with side earth contacts

Φύλλο τυποποίησης: [Standard sheet]	CEE7 / III
Ονομαστική τάση: [Rated voltage]	250V
Αριθμός πόλων: [Number of poles]	2P + ⊥
Ονομαστικό ρεύμα: [Rated current]	16A
Πρόβλεψη για γείωση: [Provision for earthing]	Πλευρικές επαφές γείωσης <i>Side earthing contacts</i>
Μέθοδος συρμάτωσης: [Wiring method]	Ανασυρματούμενο <i>Rewirable</i>
Βαθμός προστασίας: [Degree of protection]	IP20
Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία: [Degree of protection against electric shock]	Κανονική προστασία <i>Normal protection</i>
Υπαρξη κλείστρων προστασίας: [Existence of shutters]	Χωρίς κλείστρα προστασίας <i>Without shutters</i>
Μέθοδος στερέωσης: [Method of application / mounting]	Φορητός <i>Portable</i>
Μέθοδος εγκατάστασης: [Method of intallation]	Δεν αφορά <i>Non applicable</i>
Τύπος ακροδεκτών: [Type of terminals]	Κοχλιωτοί ακροδέκτες <i>Screw terminals</i>
Τύπος ακίδων ρευματολήπτη: [Type of plug pins]	Δεν αφορά <i>Non applicable</i>
Χρώμα : [Colour]	Λευκό <i>White</i>